

B 2010.105 Grimmen-Laubenbrand**(1) Name und Anschrift der Feuerwehr / -wache**

Freiwillige Feuerwehr Grimmen
Der Wehrführer
Johannes-R. Becher Straße 1
18507 Grimmen

Identnummer 3601

(2) Brandbericht Nummer Hauptbericht B_2010.105

Einsatzobjekt und Betroffene

Einsatzobjekt Laubenbrand
Einsatzstelle Gartenanlage Hoikenrade
Grimmen

Eigentümer / Halter

Geschädigter

(03) Notruf / Meldung (erstes Hilfeersuchen)

eingegangen bei Rettungsleitstelle
Meldezeitpunkt: 28.08.2010 7:01
Samstag

(04) Alarmierung

durch Rettungsleitstelle
um 7:01
über Sirene funkausgelöst
über Funkmeldeempfänger

(05) Einsatz

im eigenen Ausrückebereich
Entfernung zur Einsatzstelle 3 km
1 Wehr eingesetzt

(07) Klassifikation des Brandes

Kleinbrand B

(11) Brand unter Kontrolle

am 28.08.2010 um 7:15

(12) Feuer aus

am 28.08.2010 um 7:25

(14) Wetterlage

Kein Einfluß auf Brandbekämpfung

(15) Brandstelle

Lage innerhalb geschlossener Ortschaft
Bauweise freistehendes Gebäude

(16) Gebäudeart

eingeschossig

(17) Brandausbruchstelle a) Stockwerk

im EG

(17) Brandausbruchstelle b) Raum (Bauteil)

Wohn-, Schlafräum

(17) Brandausbruchstelle c) Gegenstand

Lagermaterial

(18) Gebäudenutzung

Wohnen, Aufenthalt

(22) Brandausmaß a) Ausdehnung beim Eintreffen

Raum, Bauteil

(22) Brandausmaß b) Ausbreitung während des Einsatzes

auf vorgefundenes Ausmaß begrenzt

(23) Rauchausbreitung

Raum, Schacht

(24) Zündquelle für Brandausbruch

unbekannt

(25) Auslösung des Zündvorgangs a) menschliches Verhalten

vermutlich vorsätzlich

(26) Brandverlauf

offenes Feuer

(27) Zuerst in Brand gesetzter Stoff

Holz, Holzwerkstoff

(28) Hauptsächlich verbrannter Stoff

Holz, Holzwerkstoff

(31) Sachschäden

kein nennenswerter Sachschaden

(32) Brandfläche

Fläche 2 m²

B 2010.105 Grimmen-Laubenbrand

| Fahrzeuge | Besatzung | Ausrücken | Eintreffen | Rückkehr von E-Stelle | Einsatzende | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------|------------|---------|------------|---------|
| Funkrufname (Kennzahl) | Alarmfahrt | Anzahl | Std:Min | Std:Min | Eingesetzt | Datum | Std:Min | Datum | Std:Min |
| 36/43 | Ja | 9 | 7:05 | 7:08 | Ja | 28.08.2010 | 7:55 | 28.08.2010 | 8:25 |
| 36/59 | Ja | 3 | 7:04 | 7:07 | Ja | 28.08.2010 | 7:55 | 28.08.2010 | 8:25 |

(38) Ausgerückte Kräfte einschl. Pers. d. FEZ

insgesamt 12
eingesetzt 12

(41) Sonstige Geräte

2 Fahrzeugfunkanlage
4 tragb. Funkgerät

(44) Schläuche

2 Druckschlauch C
1 Druckschlauch B

(45) Rohre

1 C-Rohr

(46) eingesetzte Löschmittel

500 Ltr Wasser

(47) Löschwasserversorgung

KFZ-Löschwasserbehälter
Hydrant

(49) Verständigung/Anwesenheit

Wehrleiter anwesend
Schutzpolizei anwesend
Presse anwesend

Kurzbericht

Hier brannte die Außenwand einer weiteren Gartenlaube.
Das Feuer wurde mit 1c- Rohr gelöscht.