

B 2010.124 Grimmen-Schuppenbrand**(1) Name und Anschrift der Feuerwehr / -wache**

Freiwillige Feuerwehr Grimmen
Der Wehrführer
Johannes-R. Becher Straße 1
18507 Grimmen

Identnummer 3601

(2) Brandbericht Nummer Hauptbericht B_2010.124

Einsatzobjekt und Betroffene

Einsatzobjekt Schuppenbrand
Einsatzstelle Rückertstraße
18507 Grimmen

Eigentümer / Halter

Geschädigter

(03) Notruf / Meldung (erstes Hilfeersuchen)

eingegangen bei Rettungsleitstelle
Meldezeitpunkt: 07.11.2010 17:57
Sonntag

(04) Alarmierung

durch Rettungsleitstelle
um 17:57
über Sirene funkausgelöst
über Funkmeldeempfänger

(05) Einsatz

im eigenen Ausrückebereich
Entfernung zur Einsatzstelle 2 km
1 Wehr eingesetzt

(07) Klassifikation des Brandes

Großbrand

(10) Einsatztaktik

Innenangriff
Nachbarschaftsschutz

(11) Brand unter Kontrolle

am 07.11.2010 um 18:10

(12) Feuer aus

am 07.11.2010 um 18:40

(14) Wetterlage

Kein Einfluß auf Brandbekämpfung

(15) Brandstelle

Lage innerhalb geschlossener Ortschaft
Bauweise Gebäudekomplex

(16) Gebäudeart

eingeschossig

(17) Brandausbruchsstelle a) Stockwerk

im EG

(17) Brandausbruchsstelle b) Raum (Bauteil)

Lagerraum, Abstellraum

(18) Gebäudenutzung

Wohnen, Aufenthalt

(22) Brandausmaß a) Ausdehnung beim Eintreffen

Gesamtgebäude
Übergriff auf andere Gebäude, Objekte, Fahrzeuge

(22) Brandausmaß b) Ausbreitung während des Einsatzes

auf vorgefundenes Ausmaß begrenzt

(23) Rauchausbreitung

Gesamtgebäude

(24) Zündquelle für Brandausbruch

unbekannt

(25) Auslösung des Zündvorgangs b) andere Ursache

unbekannt

(26) Brandverlauf

offenes Feuer

(27) Zuerst in Brand gesetzter Stoff

unbekannt

(28) Hauptsächlich verbrannter Stoff

Holz, Holzwerkstoff

(31) Sachschäden

Betrag 10.000,00 EUR

B 2010.124 Grimmen-Schuppenbrand**(32) Brandfläche**Fläche 25 m²

Fahrzeuge	Besatzung	Ausrücken	Eintreffen	Rückkehr von E-Stelle	Einsatzende				
Funkrufname (Kennzahl)	Alarmfahrt	Anzahl	Std:Min	Std:Min	Eingesetzt	Datum	Std:Min	Datum	Std:Min
36/11	Ja	2	18:00	18:02	Ja	07.11.2010	18:50	07.11.2010	19:15
36/23	Ja	6	18:01	18:03	Ja	07.11.2010	18:50	07.11.2010	19:15
36/32	Ja	3	18:01	18:03	Ja	07.11.2010	18:50	07.11.2010	19:15
36/43	Ja	9	18:02	18:04	Ja	07.11.2010	18:50	07.11.2010	19:15
36/45	Ja	6	18:06	18:08	Ja	07.11.2010	18:50	07.11.2010	19:15

(38) Ausgerückte Kräfte einschl. Pers. d. FEZinsgesamt 26
eingesetzt 26**(39) Rettungsgerät**

2 Steckleiter

(41) Sonstige Geräte2 Stromerzeuger
5 Fahrzeugfunkanlage
6 tragb. Funkgerät
4 Beleuchtungsgerät
2 Handwerkszeug**(42) Kleinlöschgeräte**

1 Heuwehrgerät

(43) Schutzkleidung, Schutzgerät

4 Preßluftatmer

(44) Schläuche6 Druckschlauch C
4 Druckschlauch B**(45) Rohre**

3 C-Rohr

(46) eingesetzte Löschmittel

12000 Ltr Wasser

(47) LöschwasserversorgungKFZ-Löschwasserbehälter
Hydrant**(49) Verständigung/Anwesenheit**Wehrleiter anwesend
Schutzpolizei anwesend
Presse anwesend**Kurzbericht**

Es brannte ein Geräteschuppen in voller Ausdehnung.

3 andere Gebäude waren direkt in Gefahr.

Es wurde ein umfassender Angriff von 3 Seiten her aufgebaut.

Ein Übergreifen der Flammen konnte so verhindert werden.

Die Wasserversorgung wurde von einem Unterflurhydranten sichergestellt.