

B 2010.130 Gerlachsruh-Wohnhausbrand**(1) Name und Anschrift der Feuerwehr / -wache**

Freiwillige Feuerwehr Grimmen
Der Wehrführer
Johannes-R. Becher Straße 1
18507 Grimmen

Identnummer 3601

(2) Brandbericht Nummer Hauptbericht B_2010.130

Einsatzobjekt und Betroffene

Einsatzobjekt Wohnhausbrand
Einsatzstelle Gerlachsruh

Eigentümer / Halter

Geschädigter

(03) Notruf / Meldung (erstes Hilfeersuchen)

eingegangen bei Rettungsleitstelle
Meldezeitpunkt: 02.12.2010 8:39
Werktag

(04) Alarmierung

durch Rettungsleitstelle
um 8:39
über Sirene funkausgelöst
über Funkmeldeempfänger

(05) Einsatz

im eigenen Ausrückebereich
Entfernung zur Einsatzstelle 8 km
4 Wehren eingesetzt

(07) Klassifikation des Brandes

Großbrand

(10) Einsatztaktik

Innenangriff
Außenangriff

(11) Brand unter Kontrolle

am 02.12.2010 um 9:38

(12) Feuer aus

am 02.12.2010 um 10:16

(13) Brandwache

Brandwache gestellt
Ende der Brandwache am 02.12.2010 um 12:45

(14) Wetterlage

Negativer Einfluß auf Brandbekämpfung
Wind, Schnee

(15) Brandstelle

Lage innerhalb geschlossener Ortschaft
Bauweise Gebäudekomplex

(16) Gebäudeart

eingeschossig

(17) Brandausbruchstelle a) Stockwerk

im Dachgeschoß

(17) Brandausbruchstelle b) Raum (Bauteil)

Wohn-, Schlafrum

(18) Gebäudenutzung

Wohnen, Aufenthalt

(22) Brandausmaß a) Ausdehnung beim Eintreffen

mehrere Geschosse

(22) Brandausmaß b) Ausbreitung während des Einsatzes

auf vorgefundenes Ausmaß begrenzt

(23) Rauchausbreitung

Gesamtgebäude

(24) Zündquelle für Brandausbruch

unbekannt

(25) Auslösung des Zündvorgangs b) andere Ursache

unbekannt

(26) Brandverlauf

offenes Feuer

(27) Zuerst in Brand gesetzter Stoff

unbekannt

B 2010.130 Gerlachsruh-Wohnhausbrand**(28) Hauptsächlich verbrannter Stoff**Holz, Holzwerkstoff
Papier, Zellstoff
Textilie**(30) Personenschäden a) an Feuerwehrangehörigen**

2 durch sonst. Verletzungen

(31) Sachschäden

Betrag 200.000,00 EUR

(32) BrandflächeFläche 200 m²

Fahrzeuge	Besatzung	Ausrücken	Eintreffen	Rückkehr von E-Stelle	Einsatzende
Funkrufname (Kennzahl)	Alarmfahrt Anzahl	Std:Min	Std:Min	Eingesetzt Datum Std:Min	Datum Std:Min
36/23	Ja 6	8:42	8:50	Ja 02.12.2010 12:45	02.12.2010 15:15
36/32	Ja 2	8:43	8:51	Ja 02.12.2010 12:45	02.12.2010 15:15
36/43	Ja 9	8:42	8:53	Ja 02.12.2010 12:45	02.12.2010 15:15
36/63	Ja 2	8:43	8:52	Ja 02.12.2010 12:45	02.12.2010 15:15
36/45	Ja 4	8:52	8:59	Ja 02.12.2010 12:45	02.12.2010 15:15
36/59	Ja 3	9:53	9:59	Ja 02.12.2010 12:45	02.12.2010 15:15

(38) Ausgerückte Kräfte einschl. Pers. d. FEZinsgesamt 26
eingesetzt 26**(39) Rettungsgerät**

2 Steckleiter

(41) Sonstige Geräte1 TSA
6 Fahrzeugfunkanlage
12 tragb. Funkgerät
3 Handwerkszeug**(42) Kleinlöschgeräte**

2 Heuwehrgerät

(43) Schutzkleidung, Schutzgerät

6 Preßluftatmer

(44) Schläuche9 Druckschlauch C
45 Druckschlauch B**(45) Rohre**5 C-Rohr
1 B-Rohr
1 Wasserwerfer, Monitor**(46) eingesetzte Löschmittel**

200000 Ltr Wasser

(47) LöschwasserversorgungKFZ-Löschwasserbehälter
offenes Gewässer**(48) Grund für nichtausreichende Wasserversorgung**

große Entfernung

(49) Verständigung/AnwesenheitWehrleiter anwesend
Bürgerm. / Dez. anwesend
Arzt anwesend
Rettungsdienst anwesend
Schutzpolizei anwesend
Kriminalpolizei verständigt
Ordnungsbehörde anwesend
Presse anwesend

B 2010.130 Gerlachsruh-Wohnhausbrand

Kurzbericht

Es brannte ein Wohnhaus mit zwei Wohneinheiten.

Die rechte Gebäudehälfte brannte in voller Ausdehnung und der Brand hat sich bereits auf die andere Gebäudehälfte ausgedehnt.

Insgesamt wurden 5c-, 1-B- und der Wasserwerfer der Drehleiter zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Der SW stellte die Wasserversorgung zum Löschteich in Jessin sicher (ca.1000m).

Die TS 8 des LF 16 diente als Verstärkerkraftspritze.

Die TLF Neuendorf und Leyerhof dienten als Wasserpuffer.

Es wurden ein großer Teil der Einrichtungsgegenstände in Sicherheit gebracht.

Notunterkünfte wurden durch die Stadt bereitgestellt.

Weitere Wehren im Einsatz:

FF. Süderholz ELW 1/2

TLF 1/4

LF8 1/5

LF16 1/4

TSF-W 1/5

FF. Leyerhof TLF 1/0

FF. Glewitz LF 8 1/5